



- ligne BT existante câble 3x35 + 1x54,6² Alu.
- - - à construire sur 127m câble 3x70 + 1x54,6² Alu.
- ① Poteau béton 10-800 à conserver.
- ② Poteau béton 10-650-D. à planter.
- ③ Poteau béton 10-650-D. à planter.

ELECTRICITE DE FRANCE
 . SUBDIVISION DE MONTELMAR .
 - Extension B.T. pour Mr. ROLANDEZ Serge .
 - Qu. Combe Verre .